

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Иркутской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Иркутск, ул. Красноармейская, 15, тел. 25-79-56

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Иркутск, ул. Култукская, 10, тел. 20-96-98

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 62/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения ВрИО начальника ОНД по Иркутскому району

(наименование органа ГПН)

Малева В.Ф. №62 от 05 апреля 2016 г.

ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

в период с

" 12 " апреля 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч  
" 13 " апреля 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч  
" 27 " апреля 20 16 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Иркутского района

по пожарному надзору Крышкиным Павлом Алексеевичем, на территории, в зданиях и

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

сооружениях МОУ ИРМО «Бутырская СОШ»

проводившего(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

по адресу: Иркутская область, Иркутский район, д. Бутырки, ул. Придорожная, 1

совместно с ИО директора МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» Колеватова Е.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Общие нарушения</b>				
1.	Руководителем организации не проводится своевременная проверка состояния огнезащитной обработки чердачных	Руководитель организации обеспечивает устранение поврежденных толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями	01.03.2017г.	

	конструкций кровли.	строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. (Основание - п. 21 Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390)		
2.	Помещение подвала не защищено автоматической пожарной сигнализацией	Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; (п. 3 ст. 52 ФЗ от 22.08.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. (Основание: П. 4 НПБ 110-03, утв. Приказом МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией", зарег. в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. N 4836).	01.03.2017г.	
3.	Люк выхода на чердак не соответствует требованиям СНиП 2.01.02-85* и не имеет предел огнестойкости не менее 0.75ч.	Выходы из лестничных клеток на кровлю или чердак следует предусматривать по лестничным маршам с площадками перед выходом, через противопожарные двери 2-го типа. В жилых, общественных и административно-бытовых зданиях высотой до пяти этажей включительно допускается устройство выходов на чердак или кровлю из лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размерами 0,6х0,8 м по закреплённым стальным стремянкам. (Основание - Основание - п.п. 2, 3 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 2.10 СНиП 2.01.02-85* утв. постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 декабря 1985 года № 232 . Правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390)	01.03.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;



руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Иркутского района  
по пожарному надзору

Крышкин Павел Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


« 27 » апреля 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

И. В. директора Кошелонова И. А.

(должность, фамилия, инициалы)

« 24 » апреля 20 16 г.



И

(подпись)