

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания №265/1 от 24.11.2021г
 Отдела пожарной надзорной деятельности по Иркутскому району

МОУ ИРМО «Бутырская средняя общеобразовательная школа»
 (наименование учреждения)

№ п/п	Предписание	Мероприятие по устранению	Срок выполнения	Отметка о выполнении
д.Бутырки, ул.Припорожная,1 (здание средней школы)				
1.	На объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, при эксплуатации указанных систем сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.	1. Установлена система автоматической пожарной сигнализации (контракт №17-47/22 от 08.07.2022г). 2. Установлена система оповещения и управления эвакуацией (контракт №17-48/22 от 08.07.2022г	до 01.07.2022г	Выполнено
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты зданий (систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	Установлена система автоматической пожарной сигнализации (мун.контракт №17-47/22 от 08.07.2022г). 2. Установлена система оповещения и управления эвакуацией (мун.контракт №17-48/22 от 08.07.2022г	до 01.07.2022г	Выполнено
3.	Дверные полотна, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров (1этаж, 2 этаж), не обеспечены уплотнением в притворах.	Установлены противопожарные двери (мун.контракт №СТ-136/22 от 25.11.2022г)	до 01.07.2022г	Выполнено
д.Коты, ул. Депутатская,41 (здание филиала)				
4.	На объекте не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, при эксплуатации указанных систем сверх срока службы, установленного	Произведен снос старого здания филиала. Введено в эксплуатацию быстровозводимое модульное (мобильное) здание сборно-разборного типа. (Распоряжение КУМИ о закреплении имущества от 23.12.2022г №342).	до 01.07.2022г	Выполнено

<p>изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.</p>			
<p>5. На объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты (систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).</p>	<p>Произведен снос старого здания филиала. Введено в эксплуатацию быстровозводимое модульное (мобильное) здание сборно-разборного типа. (Распоряжение КУМИ о закреплении имущества от 23.12.2022г №342)</p>	<p>до 01.07.2022г</p>	<p>Выполнено</p>

10.01.2023г

Директор МОУ ИРМО
«Бутырская СОШ»

А.А. Асалханов

