

ОТЧЕТ

о результатах исполнения предписания №50/1 от 26.08.2022г
Отдела пожарной надзорной деятельности по Иркутскому району

МОУ ИРМО «Бутырская средняя общеобразовательная школа»
(наименование учреждения)

Согласно выданному предписанию отчет необходимо направить до 01.04.2023г

№ п/п	Предписание	Мероприятие по устранению	Срок выполнения	Отметка о выполнении
1	Дверные полотна, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров (1 этаж, 2 этаж), не обеспечены уплотнением в притворах.	Установлены противопожарные дверные полотна, отделяющие лестничные клетки от поэтажных коридоров (1 этаж, 2 этаж)	До 01.04.2023г	Выполнено

19.01.2023г

Директор МОУ ИРМО
«Бутырская СОШ»

Асаханов
А.А. Асаханов

